

Verklaring
douchewater-warmteterugwinapparaat
conform norm NEN 5128:A1
(energieprestatie voor woningen en woongebouwen
- bepalingsmethode)

Kiwa Gastec Certification B.V. verklaart hierbij dat het
douchewater warmteterugwinapparaat,

Type : Douche WTW-DDS
van : Itho b.v.
te : Schiedam, Nederland

doorgemeten is volgens de meetmethode ontwikkeld door Gastec Certification BV in
opdracht van Novem (Juli 2003) en conform norm NEN 5128:A1.
Dit levert het volgende rendement op:

Klasse	Tapdebiet (l/min, 40°C)	Tapvolume (l)	Rendement
			[%]
2	5,8	47*	53.4
3	9.2	73*	48.4
4,5,6	12.5	100*	44.4

*) Het gemeten tapvolume wijkt af van het tapvolume opgegeven in NEN 5128+A1:2009.
Deze tapvolumes zullen worden opgenomen in een wijzigingsblad of update van de NEN 5128:A1.

Apeldoorn, 23 juli 2009


Ir. J.B.G. Meuleman,
Certification manager Appliances,
Kiwa Gastec Certification B.V.

kiwa GASTEC

JUL 2009 1 / 9 0 4 6

Certification

kiwa GASTEC

▲
Enclosure no 1