



Aandachtspunten:

- Identieke bollervaten toepassen
- Identieke appendages toepassen
- leidlinglengten van vat naar verdeler zo kort mogelijk houden
- weerstandsarme verdelers toepassen, diameter >2 diameters koudwater aanvoer

Rev.	Datum:	Paraaf	Opdrachtgever:	Projectnaam:	 <small>itho oriëntéert het juiste klimaat</small> <small>Adolf de Ruymendael 5, 9103 HB Babbelt, Telmeem 016 - 427 82 85, Fax: 016 - 427 82 82</small>	Deatum: 06.12.2003	Paraaf:
			Schaal: nvt	Bladomschrijving: Meerdere bollervaten parallel		Projectnr.: -	Gekend: H.Lee
			Formaat: A3	Auteursrecht Voorbehouden Volgens de Wet		Tekeningnummer: MVB 21007	Blad: 1 van 1